

Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia treści SWZ do zadania pn. "Przebudowa części pomieszczeń w budynku garażowo- magazynowym dla potrzeb socjalno-administracyjnych na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolbuszowej".

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1: Prosimy o podanie minimalnych wymagań do balustrady schodowej i tarasu. np Rodzaje profili, wykończenie (szlifowane, polerowane, chromoniklowe).

Odpowiedź: Balustrada profil okrągły średnicy 50mm z chromoniklu, rozstaw szczebelków wypełnienia min 12cm

Pytanie 2: Prosimy podanie minimalnych wymagań odnośnie tapety ochronnej obiektowej

Odpowiedź: Tapeta winylowana flizelinie do malowania na wysokości 200cm o strukturze płótna (drobna kratka), odporna na zmywanie.

Pytanie 3: Prosimy o podanie kolorystyki tynku elewacyjnego i tynku mozaikowego.

Odpowiedź: Kolorystyka elewacji jasna, pastelowa z grupy cenowej nr 1. Tynk mozaikowy jednorodny. Dobór kolorystyki zostanie doprecyzowany po przedstawieniu przez Wykonawcę wzornika kolorów dla danego systemu.

Pytanie 4: Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej instalacji sanitarnej,

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym. Wycenę należy sporządzić w oparciu o przedmiar robót.

Pytanie 5: Prosimy o podanie minimalnych wymagań dotyczących wykładziny PCV

Odpowiedź: Wykładzina PCV obiektowa heterogeniczna grubości minimum 2,0 mm spełniająca parametr NRO do wykonania na wylewce samopoziomującej. Dobór kolorystyki zostanie doprecyzowany po przedstawieniu przez Wykonawcę wzornika.

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z o.o.**
ul. Piłsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa
tel./fax 17 22 75 227
NIP 814-16-85-725, REGON 363020205

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
Adrian Maternia